VEBKO ONLINE-HILFE

Das Fenster “Report View”

Kategorie	**tester**
Abschnitt	**AMT Sequencer Modul**
Sprache	**Deutsch**
Erstellt am	**2026-11-03**

Nach der Durchführung des Tests müssen die Testergebnisse in Form einer Ausgabedatei über das Fenster „Report View“ gespeichert werden. Um das Fenster „Report View“ zu öffnen, müssen Sie im Menü „View“ auf die Option „Report View“ klicken oder in der Symbolleiste auf das Symbol dieses Fensters klicken. In diesem Fenster ist der Bericht in zwei Formen von „HTML“ und „PDF“ sichtbar und standardmäßig wird der Bericht als „HTML“ angezeigt.



Abbildung 1




Abbildung 2




Abbildung 3

Um den Bericht als PDF-Datei anzusehen, müssen Sie auf die Optionsfeld „PDF“ klicken. Um die Ausgabe aus diesem Fenster zu exportieren, müssen Sie auf die Option „Export Report“ klicken oder den Bericht als „PDF“-Datei auf Ihrem Computer speichern, indem Sie im Menü „File“ auf „Export Report“ klicken.

1 Rechtsklickoptionen im Fenster “Report View”

Mit der Option „Export Report“ können Sie den Bericht als HTML- oder Doc-Datei aus der Software extrahieren und in Ihrem gewünschten Verzeichnis speichern. Wenn Sie auf die Option „Report Setting“ klicken, öffnet sich ein gleichnamiges Fenster. Im Baumdiagramm „AMProStateSequencer“ können Sie angeben, was in den „Report“ aufgenommen werden soll. Sie können unter den Optionen „Short“, „Long“ und „Custom“ für den Modus des Berichts im Feld oben im Fenster auswählen.




Abbildung 4




Abbildung 5

Im Modus „Short“ stellt die Software dem Anwender eine kurze Ausgabedatei zur Verfügung, die die Testparameter enthält. Sie können z. B. sehen, dass in der Unterkategorie „Abstract“ nur die Ergebnisse der Test- und „Testmodul“-Informationen, die die Testgeräteinformationen sind, in den „Report“ aufgenommen werden. Im Modus „Long“ wird dem Benutzer jedoch ein langer Bericht des Tests zur Verfügung gestellt. Sie können sehen, dass durch die Auswahl dieses Modus in der Unterkategorie „Abstract“ zusätzlich zu „Test State“ und „Test Module“ die Optionen „Comment“ und „Tested by“ aktiviert werden, die sich auf den Kommentar beziehen, der in den Zuständen der Software geschrieben wurde, und auf den Namen des Ausführenden des Tests. Wenn der Benutzer einen der Parameter, die in den Bericht aufgenommen werden sollen, manuell auswählt, geht er ebenfalls in den Modus „Custom“ über.

Zusammengefasst in der Unterkategorie „Abstract“ eine Zusammenfassung der Informationen über den für den Test angegebenen Zustand, einschließlich des Testergebnisses, Tag, Datum und Ort des durchgeführten Tests, Informationen über das Testgerät, Kommentare und den Namen des Ausführenden des Tests, der ausgewählt werden kann, um dem „Report“ hinzugefügt zu werden. Auch in der Unterkategorie „Test Object – General Data“ können Informationen zum Abschnitt „Device“ und die in „CB Configuration“ aus dem Fenster „Test Object“ angegebenen Parameter ausgewählt werden.

Sie können z. B. sehen, dass durch Aktivieren der Option „Other RIO Function“ die im Abschnitt „CB Configuration“ angegebenen Werte zum Fenster „Report“ hinzugefügt werden. Auch in der Unterkategorie „Test Object“ stehen die Informationen zum System einschließlich der Systemparameter, der Zeittoleranzen und des Erdungsfaktors vom Distanzblock sowie der Schutzzonen der Distanzblockeinstellungen usw. zur Auswahl. Wenn Sie beispielsweise „System Setting“ aktivieren, können Sie sehen, dass dem Bericht Systemparameter, Toleranzen und Erdungsfaktor hinzugefügt werden, die im Fenster „Test Object“ angegeben sind.

[jg1]Report_View_window